Gál Melinda E.V.
9400 Sopron
Baross u. 24/A.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT
FELÜLVIZSGÁLAT
OTSZ 5.2

2022

Készítette: Zsirai Bálint
tűzvédelmi főelőadó

Zsirai-BMJ
Mérnöki Szaktanácsadó Kft.
9330 Kapuvár, Iskola u. 16.
Adószám: 23890682-2-08

aláírás

TARTALOMJEGYZÉK

I. fejezet; a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei 4

II. fejezet; a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályok 7

III. fejezet; az építmények, szabadterek eseti tűzvédelmi használati szabályai előírásai 8

IV. fejezet; ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT 18

V. fejezet; a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások 26

VI. fejezet; az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározása, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolása 29

VII. fejezet; a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalók vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményei 31

VIII. fejezet; munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai 34

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 36

MELLÉKLETEK:

A) Tüzivíz források nyilvántartása

Gál Melinda E.V.
9400 Sopron
Baross u. 24/A.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47 § /2/ bekezdésének 1. pontjában (módosította a 2011. évi CXXVIII. törvény), valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet – módosítása (OTSZ 5.2) – szerint **a GÁL MELINDA E.V.-re vonatkozóan** kiadom az alábbi

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLAT - t

A szabályzat hatálya kiterjed a Vállalkozás összes építményi tulajdonát képező, üzemeltetett helyiségére, munkahelyére, szabad terére az ezekben tartózkodó személyekre függetlenül attól, hogy a Vállalkozás alkalmazásában állnak - e vagy sem. **A szabályzatban foglaltak betartása kötelező! Megszegőjével szemben fegyelmi felelősségre vonást alkalmazok.**

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT tartalmazza:

I a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

II a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;

III az építmények, szabadterek eseti tűzvédelmi használati szabályait előírásait;

IV ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT szabályait;

V a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat

VI az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;

VII a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

VIII munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

I. fejezet
A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és kötelezettségei

A) Vállalkozás vezető feladatai

1. Kiadja a Vállalkozás tűzvédelmét szabályozó TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT - t, ellenőrizteti annak betartását.
2. Biztosítja a tűzvédelmi előírások megvalósításához szükséges anyagi eszközöket. Az éves költségvetésben költségkeretet állít be a tűzvédelemmel kapcsolatos kiadásokra.
3. Eljár a tűzvédelmi előírások megszegőivel szemben.
4. Részt vesz a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség ellenőrzésen, akadályoztatása esetén gondoskodik helyettesítéséről.
5. A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség eljárása során felmerült hiányosságok megszűntetésére döntést hoz.

B) Könyvelő feladatai

1. Felelős az irodákban a tűzvédelmi szabályok megtartásáért.
2. Biztosítja a tűzvédelmi jellegű kiadások anyagi fedezetét.

C) Munkahelyi vezető feladatai

1. Folyamatosan figyelemmel kíséri a felügyelete alá tartozó gépek, berendezések műszaki állapotát, gondoskodik róla, hogy a vonatkozó előírásoknak megfeleljenek, használatuk során tűz, robbanás ne keletkezhessen, illetve azt ne okozzanak.
2. Szükség esetén elkészíti a gépek, berendezések kezelési utasítását.
3. Gondoskodik róla, hogy a tűzvédelmi eszközök, tűzoltó készülékek állandóan hozzáférhető, és használható állapotban legyenek.
4. A tűzvédelmi hiányosságok megszűntetésére intézkedik.
5. Tűzvédelmi szabályok megsértőivel szemben felelősségre vonást kezdeményez.
6. Felelős az irányítása alatt álló munkaterületen a tűzvédelmi előírások maradéktalan végrehajtásáért, a tűzvédelmi felszerelések meglétéért, rendeltetésszerű használatáért, munkahelyek rendjéért.
7. Ellenőrzi a hozzá tartozó területen a tűzvédelmi oktatások megtartását.
8. Gondoskodik róla, hogy a munkavállalók a telephelyre kiadott Tűzriadó Tervet megismerjék, és tűz esetén az abban foglaltakat fegyelmezetten végre hajtsák.
9. A napi tevékenység befejezésekor ellenőrzi az irányítása alá tartozó munkaterület rendjét, a hiányosságokat megszüntetteti.

10. Gondoskodik róla, hogy a tűzvédelmi eszközök, tűzoltó készülékek állandóan hozzáférhető, és használható állapotban legyenek.
11. Hatáskörét meghaladó tűzvédelmi hiányosság megszüntetésére intézkedést kér az Vállalkozás vezetőtől.
12. A tűzvédelmi szabályok megsértőivel szemben felelősségre vonást kezdeményez.
13. Az újonnan felvett munkavállalókat a tűzvédelmi oktatáson való részvétel után alkalmazhatja.

További kötelezettségek,

- Elvégezteti az arra kötelezett gépek, berendezések, eszközök időszakos felülvizsgálatát. A megállapított hiányosságok mértékétől függően intézkedéseket hoz az üzemeltetés felfüggesztésére, a karbantartásra vagy az eszköz leselejtezésére.
- Megszervezi a karbantartó műhelyekben a tűzvédelmi szempontból biztonságos munkavégzést.
- Gondoskodik az egyes szervezeti egységek tűzvédelmi szemléjén felmerült és a hatáskörébe tartozó hiányosságoknak a megadott határidőn belüli megszüntetéséről. Annak esetleges akadályát írásban jelzi a Vállalkozás vezető felé.
- Felelős azért, hogy az egyes munkavégzéshez az előírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező munkavállalót alkalmazzanak.
- Gépek, berendezések átvételénél megköveteli a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt, az üzemeltetési dokumentációt, annak tűzvédelmi vonatkozású előírásait a telepítés során betartatja.
- Gondoskodik a tűzoltó vízforrások üzemképes állapotban tartásáról.
- Ellenőrzi az eseti tűzveszélyes tevékenység feltételeinek írásbeli kiadását, amelyeket egy évig megőriz, és egy helyen tárol.

D) Raktáros

1. Felelős a raktárban a tűzvédelmi szabályok megtartásáért, a rendért és a tisztaságért.
2. A napi munka befejezésekor elvégzi a raktár áramtalanítását.
3. A napi tevékenység befejezésekor ellenőrzi a raktár rendjét, a hiányosságokat megszüntetteti.
4. Gondoskodik róla, hogy a tűzvédelmi eszközök, tűzoltó készülékek állandóan hozzáférhető, és használható állapotban legyenek.
5. Hatáskörét meghaladó tűzvédelmi hiányosság megszűntetésére intézkedést kér a munkahelyi vezetőjétől.

E) Munkavállalók tűzvédelmi feladatai:

1. A tűzvédelmi szabályokat, előírásokat elsajátítani, tevékenységük, munkavégzésük folyamán következetesen betartani.

2. A tűzvédelmi hiányosságokat, szabálytalanságokat a Vállalkozás vezető tudomására hozni.
3. A tűzvédelmi oktatáson, továbbképzésen részt venni, a szükséges szakvizsgát letenni.
4. A tűz megelőzésében, tűz- és robbanásveszély jelzésében, elhárításában, az észlelt tűz jelzésében, a tűzoltásában életkoruk, egészségi és fizikai állapotuk alapján elvárható módon tevékenyen közreműködni.
5. A munkaterületük elhagyásakor, a tevékenységük befejezésekor a környezetet tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a hiányosságokat megszüntetni, vagy a munkahelyi vezetőjének tudomására hozni, a szükséges áramtalanításokat elvégezni.
6. Tűz- és robbanásveszélyt elhárítani, illetve a közvetlen vezetőnek jelenteni.
7. A tűzesetet bármelyszintű munkavállalója a jogszabályokban, szabványokban, a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint, a tűzvédelmi képesítésük és a tűzvédelmi oktatáson elsajátítottak alapján a lehető legteljesebb mértékben köteles bejelenteni.
8. Az előírások be nem tartása, a jogszabályok megszegése esetén, a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása, illetve a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség által kiszabható tűzvédelmi bírság terheli az elkövetőket.

További kötelezettségek,

- a dohányzási és nyílt láng tilalmára vonatkozó előírásokat betartani,
- a munkahelyen rendet és tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat,
- tűz- és robbanásveszélyes helyeken az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek feltételeinek meghatározását írásban kérni, a munkát az engedélyben meghatározottak szerint végezni,
- a Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározottakat külön felhívás vagy intézkedés nélkül végrehajtani,
- a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatáson, szakvizsgán és továbbképzésen részt venni,
- a munkavégzés során a technológiai-, műveleti-, kezelési-, és karbantartási utasításokban meghatározott tűzvédelmi előírásokat betartani,
- tűz esetén a Tűzriadó Tervben meghatározott magatartási szabályokat betartani, az előírt feladatokat végrehajtani,
- a Tűzriadó Tervben meghatározott feladatok évenkénti gyakoroltatásán részt venni és a részükre meghatározott feladatokat végrehajtani.

II. fejezet
A tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályok

1. Vállalkozás vezető, mint a tűzvédelmi szervezet vezetője

a) Irányítja a tűzvédelmi megbízott munkáját.
b) Vezetői megbeszéléseken beszámoltatja a megbízott a területén lévő tűzvédelmi helyzetről.
c) Részt vesz a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség ellenőrzésein.
d) Hatáskörét meghaladó hiányosság esetén kéri a tűzvédelmi főelőadó segítségét.

2. Tűzvédelmi megbízott (telepvezető)

a) Munkaköre részeként látja el munkaterületén a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
b) Munkahelyen folyamatosan figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok betartását.
c) Intézkedik a tűzvédelmi hiányosság megszüntetésére.
e) Rendszeresen beszámol a területét érintő tűzvédelmi helyzetről a tűzvédelmi szervezet vezetőjének

3. Tűzvédelmi főelőadó

A tűzvédelmi feladatok ellátására Zsirai BMJ. Kft.-t bízza meg, a fent nevezett rendelkezik a szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosításáról szóló **46/2016. (XI. 23.) BM rendelet**. előírásainak megfelelő szakképesítéssel.

a) Figyelemmel kíséri a Vállalkozás tűzvédelmi tevékenységét.
b) Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását. A hiányosságokat jelzi az Vállalkozás vezetőnek.
c) Részt vesz a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség ellenőrzésein.
d) Véleményezi a beruházások, fejlesztések tűzvédelmét.
e) Intézkedik a tűzoltó készülékek, tűzvédelmi berendezések időszakos ellenőrzéséről. A tűzoltó készülékekről nyilvántartást készít.
f) Kezdeményezi a villamos berendezések szabványszerű állapotának tűzvédelmi felülvizsgálatát.
g) Előkészíti és megszervezi a munkavállalók ismétlődő oktatását.
h) Megszervezi a tűzvédelmi szakvizsgáztatást.
i) A tűzvédelmi iratokat gyűjti.
j) A tűzvédelmi helyzetről tájékoztatja az Vállalkozás vezetőöt.
k) Elkészíti és naprakészen tartja a Tűzvédelmi Szabályzatot és a Tűzriadó Tervet.
n) Véleményezi, esetenként engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet.

III. fejezet
az építmények, szabadterek eseti tűzvédelmi használati szabályai és előírásai

A létesítmények, építmények, szabad terek, gépek, berendezések, eszközök és -a robbanó és robbantó anyagok kivételével - az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi rendelkezések.

1 A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok

A használat, a tevékenység végzése során gondoskodni kell arról, hogy az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsák, a használati tűzvédelmi előírásokat betartsák, tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzanak, folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltó-technikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit, a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsák, a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsák és a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsák.

Az építményt, építményrészt, szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A termelést, a használatot, a tárolást, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz-vagy robbanás veszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozófolyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Robbanásveszélyes térben csak olyan, készülék, eszköz, berendezés, erő-és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.

Építési tevékenységet végezni csak az elvárt biztonsági szint folyamatos fenntartása mellett, a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával lehet.
A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozófolyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

Ha fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a fali tűzcsap működését és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

A helyiség -szükség szerint az építmény, létesítmény -bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

A közmű nyitó-és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni. A mentésre szolgáló nyílászárók helyét -a lakóépületek, lakórendeltetésű épületrészek, lakások kivételével -a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak **fémszekrényben** helyezhető el.

A munkahelyen a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

2 Tűzveszélyes tevékenység

A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

3 Dohányzás

A munkahelyek területén szigorúan **tilos** a dohányzás!

- Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak, dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel kell jelölni.
- Fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

- Az épületek területén tilos a dohányzás, dohányozni kizárólag a szabadtéren az előírásoknak megfelelő, kijelölt dohányzóhelyeken ***(nem éghető anyagú - hamutartóval - ellátott szemetes elhelyezésével,*** épületek főbejáratától 5,00-m) szabad.
- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

4 Szállítás és vontatás

Ahol a fokozottan tűz-vagy robbanás veszélyes osztályú anyag fokozottan tűz-vagy robbanás veszélyes állapotban fordul elő, ott csak fokozottan tűz-vagy robbanás veszélyes terekre minősített járművek használhatók, amelyeknél a biztonsági előírások megtartása és rendeltetésszerű használata esetén tűz-vagy robbanásveszély nem következhet be.

A vasúti mozdonyok a fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag szabadtéri tárolóját és a fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot feldolgozó technológiai berendezést a vonatkozó műszaki követelményekben meghatározottak szerint, az ezekben nem szabályozott esetekben legfeljebb 50 méterre közelíthetik meg.

A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.

A járművek fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.

Fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozófolyadékot, a fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad szállítani.

A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozófolyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.

Fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot, a fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, valamint égést tápláló gázt szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan a veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodás, műszaki követelmények hatálya alá tartozó anyagokat szállító járművek, vontatmányok esetében e felirat vagy biztonsági jel mellőzhető.

A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.

5 Tárolás szabályai

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás **tilos**.

A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot -ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba -a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét legalább naponta vagy -ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - gyakrabban vagy folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést biztosították.

A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozófolyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.

A tárolás módját, körülményeit, a tárolni kívánt anyagmennyiséget úgy kell megválasztani, hogy tűz esetén a tárolt anyag ne idézzen elő jelentős veszélyt a környezetére.

A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag valamint egyedi és gyűjtőcsomagolásán -ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik -az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni.

A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó, valamint -a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, fokozottan tűzveszélyességi fokozatú vagy robbanásveszélyes osztályba tartozófolyadék esetében -a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

Fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

Padlástérben fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.

Ipari, mezőgazdasági, tároló létesítményben való raktározás, tárolás esetén:

a) 200 m^2 feletti tároló helyiség födém- vagy tetőszerkezete, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,

b) a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás,

c)* a tárolt anyag és a füstkötény között 1 méter távolságot kell tartani.

6 Tűzoltási út és egyéb utak

A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszerzési oltóanyag szerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

Az 500 m^2-t meghaladó alapterületű üzemi helyiségben, vagy raktárhelyiségben a padlón jól látható és tartós módon meg kell jelölni a legalább 2,4 m széles közlekedési utakat, a falsík, a beépített gépsor, technológiai berendezések által határolt közlekedő és az állványos raktározási terület kivételével. A nagylégterű helyiségen belül kialakított, éghető anyagtól, tárgytól mentes sávon tárolás nem végezhető, azt állandóan szabadon kell tartani. A sávot jelöléssel kell ellátni.

A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.

A helyiségben ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés -a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével -nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozófolyadékkal vagy fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő-vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

7 Kiürítés

Az épületekben menekülésre utakat úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén:

a) a benntartózkodó személyek

aa) a tartózkodási helyüket képező helyiséget elégséges számú, átbocsátóképességű és megfelelő helyen beépített kijáraton elhagyhassák,

ab) a tartózkodási helytől mérve a megengedett elérési távolságon belül menekülési útvonalra, biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe juthassanak,

b) a nem menthető személyek tartózkodási helye kielégítő védelmet nyújtson a tűz és kísérőjelenségei ellen.

Önállóan menekülő személyek menekülése akkor tervezhető átmeneti védett térbe, ha azt önálló tűzszakaszként alakítják ki, amelyből a biztonságos térbe jutás a tűzszakaszba lépés helyétől a megengedett elérési távolságon belül biztosított.

8 Hő- és füstelvezetés

A természetes és a gépi füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.

Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.

A feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

9 Tüzelő-, fűtőberendezések

Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

A helyiségben ahol fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés -a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével -nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

A fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozófolyadékkal vagy fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő-vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztosítás nélküli gáz- és olajtüzelésű berendezésben a tüzelést meg kell szüntetni, a vaskályhákban pedig a tüzet el kell oltani és a salakot el kell távolítani. A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

10 Szellőztetés

Ha a fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.

A szellőzőberendezés nyílásait eltorlaszolni tilos.

11 Csatornahálózat

Fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozófolyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen védett szakaszokra kell bontani.

12 Gépi berendezés

Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.

A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelent.

A tűz-vagy robbanásveszélyes készülékeket, gépeket, berendezéseket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti.

Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.

A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

A tűzveszélyes gépeket a gyártó, külföldi termék esetében a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, és kezelési utasítással köteles ellátni.

13 Villamos berendezés

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

14 Tűzjelző – berendezések, tűzoltó készülék, felszerelés

A tűzoltó berendezést a létesítmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania.

A létesítmény fővonalú távbeszélő készülékei mellett – a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát – jól láthatóan fel kell tüntetni.

A tűzjelzést adó létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, kezelője, használója és a távfelügyeleti központ üzemeltetője közötti szolgáltatói szerződés tartalmazza a téves riasztásokból bekövetkező események – mint a kivonulás vagy a vonulásból való visszahívás – elfogadható számát és az ezen felül történő eseményekből származó költségek mértékét, megtérítésének felelősségét és módját.

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

15 Járművek

A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.

Az éghető folyadékot vagy gázt szállító tartálykocsinál – minden töltés és lefejtés után közvetlenül – az üzemben tartó vagy megbízottja köteles ellenőrizni és biztosítani a tartályok csepegés- és szivárgásmentességét.

A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni **tilos**.

A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni **tilos**.

A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése **tilos**.

Az éghető folyadékot és gázt szállító gépjármű csak erre a célra létesített külön gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen, más gépjárművektől elkülönítve helyezhető el úgy, hogy azok bármelyike a többi gépjármű mozgatása nélkül kiállhasson. A gépjárműtárolóban álló jármű villamos berendezését feszültség mentesíteni kell.

Gépjármű épület kapualjában nem tárolható.

Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni **tilos**.

IV. fejezet
ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT

Általános előírások

Az üzemeltető köteles:

az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az OTSZ 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni,

az OTSZ 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban feltüntetett, önkéntes vállalás útján telepített, beépített, felszerelt, elhelyezett, alkalmazott műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az OTSZ 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban foglaltak szerint, a javításról szükség szerint gondoskodni, ha a műszaki megoldás meghibásodása, nem megfelelő működése, kialakítása a menekülést, a tűzjelzést, a tűzoltóság beavatkozását, a tűz oltását hátráltathatja, nehezítheti, kedvezőtlenül befolyásolhatja.

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 napon belül, valamint a hibák kijavításáról az OTSZ 251. § szerint gondoskodni, ha

az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy

az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.

Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során:

vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,

szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét,

az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés elvégzésének határidejéig írásban dokumentálja és

a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás

kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,

sértetlen állapotáról,

észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,

működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,

működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről, való szemrevételezéses meggyőződést.

Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer

az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és

az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában dokumentálja.

Az időszakos felülvizsgálat, továbbá az üzemeltetői ellenőrzési feladatokra is kiterjedő karbantartás elvégzésével teljesül az adott időintervallumra esedékes üzemeltetői ellenőrzés.

A jogosult személy az időszakos felülvizsgálat során:

vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,

szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel és a mérési eredmények értékelésével meggyőződik a

működőképességről és a hatékonyságról,

a felülvizsgálat elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja és

a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az ellenőrzés befejezését követően azonnal az üzemeltetőnek írásban jelzi.

A jogosult személy a rendkívüli felülvizsgálat során elvégzi az időszakos felülvizsgálatot, amelynek keretében vizsgálja az érintett műszaki megoldás működésképtelenségét vagy nem megfelelő működését kiváltó okokat, körülményeket is. A rendkívüli felülvizsgálat elvégzését írásban dokumentálja és az üzemeltetőnek 1 példányt annak elvégzése után a helyszínen átad vagy 5 munkanapon belül részére megküld.

A jogosult személy a karbantartás során:

vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentálását, szükségességét,

elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat,

a karbantartás elvégzését, megállapításait írásban dokumentálja,

a működőképességet, hatékonyságot kedvezőtlenül befolyásoló körülményt, és a működőképesség vagy a hatékonyság hiányának megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban jelzi és

indokolt esetben az üzemeltetőnek javaslatot tesz a karbantartás gyakoriságának sűrítésére.

Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy az ellenőrzésben foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül:

a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy

az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.

Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető:

a vonatkozó műszaki követelményben foglalt vagy azzal egyenértékű megoldást alkalmaz,

felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig,

azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy

a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.

Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljes körűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelességei megegyeznek az üzemeltetőével.

Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.

Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék:

a) az előírt készenléti helyen van-e,
b) rögzítése biztonságos-e,
c) látható-e,
d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
e) használata nem ütközik-e akadályba,
f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
h) fém vagy műanyag plombája, záró pecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
i) karbantartása esedékes-e,
j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.

Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.

A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.

A ciklusidők számítása, az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a gyártási időponttól, a további karbantartások esetében a legutolsó karbantartástól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31.-e, ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja, ha a gyártás éve és hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási időpont.

A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról **tűzvédelmi üzemeltetési naplót** vezet, mely tartalmazza

a) a létesítmény nevét és címét,
b) a tűzoltó készülékek típusjelét,
c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely és a tűzoltó készülék gyártási száma vagy tételszáma megadásával,
d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását vagy -elektronikusan vezetett napló esetén -egyértelmű azonosítását.

A 25 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék a gyártást követő 20 év után a tűzvédelmi szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen szereplő személy által kiadott szakvélemény birtokában tartható készenlétben. Az élettartam a 20. évtől számítva kétszer öt évvel hosszabbítható meg.

A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik.

A felülvizsgálatot tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.

Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. A napló vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.

A tűzoltóvízforrásokról vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalmazza

a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,
b) a felülvizsgálat időpontját,
c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és
d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

A tűzoltóvízforrások felülvizsgálata során a felülvizsgálatot végző személy minden esetben:

a) megvizsgálja
*aa)*a tűzoltó-vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
*ab)*az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
*ac)*a (szabadtéri) tűzoltóvízforrásoknak az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát,
*ad)*a korrózió elleni védelem épségét,
b) elvégzi
*ba)*a vízhálózatról működő tűzoltóvízforrások esetében a hálózat átöblítését a mechanikai szennyeződésektől mentes víz megjelenéséig és
*bb)*a korrózióvédelem sérülése esetén az üzemben tartásért felelős szervezet írásbeli értesítését.

Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások évenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.

Az éves felülvizsgálat során az OTSZ.-n meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.

A felülvizsgálatot végző személy az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, szivárgás észlelése esetén a szivárgás tényéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

A felülvizsgálatot végző személy a fémből készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Víztárolók esetében az ötéves teljes körű felülvizsgálat során az általános és éves felülvizsgálatot végző személy elvégzi:

a víztároló tisztítását,

a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,

a szívóvezeték nyomáspróbáját,

a fémszerkezetek festését és

a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.

A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás értéke 1,0 MPa, időtartama 5 perc. A nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.

Egyéb víztároló esetén a szívócső meglétének, karbantartottságának, a tűzoltásra tartalékolt, előírt víz meglétének és a vízvételezés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetőségének **félévenkénti ellenőrzéséről** a fenntartó gondoskodik.

A természetes vízforrások, mint tűzoltóvízforrások felülvizsgálatakor a kialakítástól függően az előírásokat alkalmazni.

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat az ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények következő villamos berendezéseire terjed ki:

a) váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,

b) a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és

c) szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.

Az előírások nem vonatkoznak:

a) az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálatra,

b) az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a járművek villamos berendezéseire és a bányák mélyszinti, föld alatti erősáramú berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi.

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője,

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén **legalább 3 évenként**,

b) egyéb esetben **legalább 6 évenként**

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

Villámvédelem felülvizsgálata

A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

a) a létesítést követően az átadás előtt,
b) előírt időszakonként vagy
c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően

kell elvégezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén **legalább 3 évenként**,
b) egyéb esetben **legalább 6 évenként**,
c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
b) a létesítést követően az átadás előtt,
c) az LPS I és LPS II fokozat esetén **legalább 3 évenként** és
d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben **legalább 6 évenként**,
e) a villámvédelem vagy az építményátalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

V. fejezet
A tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

A) Hegesztés

1) Általános követelmények

- Hegesztéssel csak olyan személyt szabad megbízni, aki tűzvédelmi szakvizsgát tett, hegesztői képesítéssel rendelkezik és ezt szakmunkás vagy hegesztő tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal tanúsítani tudja.
- A hegesztést csak szabályos és kifogástalan, üzembiztos állapotban lévő berendezéssel szabad megkezdeni és végezni.
- Szivárgó tömlővel, bizonytalanul csatlakozó szerelvényekkel dolgozni nem szabad.
- Oxigénpalackot zsíros, olajos kézzel kezelni, tisztogatni tilos.
- A hegesztő berendezést az e célra készített kocsira rögzítetten kell szállítani. Hegesztés közben ügyelni kell arra, hogy a keletkező hő és a szétfröccsenő izzó fémrészek ne érjék a palackokat és a tömlőt, ezeken sérülést, kárt ne okozzanak. Munka befejezéskor a készülékeket a tároló helyre kell visszaszállítani.
- A lánghegesztő berendezések előírásos állapotát **negyedévenként**, az ívhegesztő berendezéseket **évente** ellenőrizni kell. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet tűzvédelmi ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.

2) Személyi követelmények

- Hegesztést önállóan csak az a személy végezhet, aki:
  a) egészségileg alkalmas és
  b) megfelelő képzettséggel (hegesztő szakmunkás és tűzvédelmi szakvizsga) rendelkezik, és
  c) betöltötte a 18. életévét.
- Ipari tanulót csak az eljárásnak megfelelő gyakorlati képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett szabad foglalkoztatni.

3) Gázpalackok tárolása

- Gázpalackot gázfajtánkét, valamint az üres és a tele palackot egymástól elkülönítve csak olyan helyen szabad tárolni, ahol:
  a)éghető és könnyen gyulladó anyagok jelenléte kizárt,
  b)a fizikai és / vagy vegyi sérülések lehetősége kizárt,
  c)a tárolt gáznál veszélyes hőmérséklet-növekedés kizárt,
  d)a tárolási hőmérséklet nem haladja meg az engedélyezett értéket,
  e)a tároló jól szellőzött,
  f)illetéktelenek nem juthatnak a tároló helyre.

- Tárolni és szállítani csak gáztömören elzárt és szelepsapkás kivitelű palack esetében felcsavart szelepvédő sapkával ellátott gázpalackot szabad.
- Az oxigénpalackot éghető gázt tartalmazó gázpalackokkal együtt tárolni tilos!
- A munkahelyen csak annyi gázpalack lehet, amennyi a folyamatos munkavégzéshez szükséges. Munkahelyen gázpalackot tilos tárolni!
- PB-gázpalack használatakor a gázelvétel csak álló palackból történhet.
- Csak gáztömör, hibátlan, sérülésmentes tömlőt szabad használni.
- A felhasználható gumitömlő hossza legalább 5 m, de legfeljebb 30 m lehet.
- A gumitömlőt csak szalagbilinccsel szabad felerősíteni a tömlővégekre.
- A gumitömlő toldása csak a vonatkozó szabvány szerinti kettős tömlőcsatlakozóval végezhető.
  Acetiléntömlő toldásához használt fémcső anyaga 70 tömegszázaléknál több rezet nem tartalmazhat.
- Az itt nem szabályozott kérdésekben is be kell tartani a „Hegesztési Biztonsági Szabályzat" előírásait is.
- A gázpalack tárolóban el kell helyezni legalább 233 B jelű vizsgálati tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket.

B) <u>Festési munkák végzése</u>

- Az „A" és „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot(festéket, hígítót), a központi fűtőberendezés vezetéktől és fűtőtesttől 1 m távolságon belül nem szabad elhelyezni.
- Ha a festőműhelyben „A"-„B" anyag felhasználásával festési munkákat kellene végezni, semmilyen más tevékenység egyidejűleg nem folytatható. A festési munkálat csak a jogszabályban előírt felszereléssel végezhető. A festés időtartama alatt villamos gépet, berendezést üzemeltetni, használni, nyílt lánggal, szikrázással járó tevékenységet végezni **tilos**! A festőműhely szellőzöttségét ventilátor használatával biztosítani kell.
- A festékek ill. hígítók tárolása csak a jogszabályokban leírt módon elkülönített helyiségben lehetséges.
- A festési munkákat csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállaló végezhet.

C) <u>PB Gázpalackról történő nyílt láng használata</u>

- A PB gázpalack használatával járó berendezés kezelőjének érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie.
- A PB gázpalackról üzemeltetett gépet, berendezést felügyelet nélkül hagyni, üzemeltetni **tilos**. Ha a gép működésére, a nyílt lángra nincs szükség azt üzemen kívül kell helyezni, a nyílt lángot meg kell szüntetni, a palackot el kell zárni.
- A lángot úgy kell beszabályozni, üzemeltetni, hogy a nyílt láng használata a környezetére gyújtási tűzveszélyt, ne jelentsen.

Begyújtása csak az engedélyezett módon a rendszeresített eszközzel végezhető.

- A PB palackot a központi fűtés vezetékétől, fűtőtestétől egy méteren belül elhelyezni nem szabad. A palack egyméteres körzetében éghető anyagot, hulladékot tartani **tilos**.
- Gázszivárgás észlelése esetén a palackot el kell zárni, a gépet használaton kívül kell helyezni. Meg kell állapítani, hogy a palack vagy csatlakozótömlője ereszt-e. A palackból történő szivárgás esetén a palackot legrövidebb időn belül a szabadban épülettől, gyújtóforrástól távol kell elhelyezni. A készüléket szakemberrel kell felülvizsgáltatni. A hiba megszüntetése nélkül újból üzembe helyezni **tilos**.
- Palackcserét csak a Vállalkozás vezető által megbízott tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállaló végezhet. A palackcserét a kezelési, üzemeltetési utasításban foglaltak szerint kell végezni.
- A palackot nyomáscsökkentő nélkül üzemeltetni, használni **tilos**.
- Tűz esetén ha lehetőség van a gép kezelője, üzemeltetője köteles a palackot a szabadba kimenteni. Ellenkező esetben köteles az oltásban résztvevő tűzoltók figyelmét erre felhívni.

VI. fejezet

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek

1. Tűzveszélyes tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és / vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár.
2. Ilyen jellegű jellemzően előforduló tevékenységek:
   - különböző tárgyak vagy anyagok nyílt tűzön lánggal való melegítése
   - szabadban való tüzelés
   - esetenkénti hegesztés, forrasztás
3. Tűzveszélyes tevékenységet **tilos** végezni olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz-, vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
4. Tűzveszélyességi tevékenység módjai, helyei:
   Az állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet nem folytatnak. Ha mégis, állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység végzésére alkalmas hely kialakítása válik szükségessé, a feltételek meghatározásában a Vállalkozás vezető és a tűzvédelmi főelőadó jár el.
   Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül a 2./ pontban meghatározott, felsorolt bármelyik tűzveszélyes tevékenység szükség szerinti feladatként való folytatása /nem rendszeresített helyen alkalmanként, esetenként folytatott tűzveszélyes tevékenység/ amelyet csak előzetesen kiadott írásos engedélyben meghatározott feltételek alapján szabad végezni.
5. A létesítmény területén bármilyen jellegű alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésre a Vállalkozás vezető illetve a tűzvédelmi főelőadó jogosult. Az engedélyezés írásban történik.
6. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység elrendelése esetén a feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
7. Tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy, ill. a szabályzatban meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben csak a szükséges és érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
8. A melléklet szerinti formanyomtatványt, mint írásos engedélyt kell a tevékenység megkezdése előtt két példányban kiállítani, az egyik példány a munkát /tevékenységet/ végző munkavállalónak átadni, aki köteles azt a tevékenység folytatása alatt magánál tartani, a benne foglaltakat maradéktalanul betartani. A tevékenység befejezése után az engedélyt kiállítónak visszaadni, jelezve ezzel azt, hogy a tűzveszélyes tevékenységet befejezte, a helyszínt és a környezetet tűzvédelmi szempontból átvizsgálta, minden olyan körülményt megszüntetett, amely tüzet okozhat. Az engedélyt a Katasztrófavédelmi kirendeltség képviselőjének kérésére fel kell mutatni.
9. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre szóló engedélyeket két évig a tűzvédelmi iratok között az engedélyt kiadónak meg kell őrizni.

10. A külső vállalat által folytatott tűzveszélyes tevékenység végzése esetén az engedély kiadása a Vállalkozás vezető feladata. A külső vállalkozó köteles a tevékenység megkezdése előtt a tűzveszélyes tevékenység feltételeit az 5./ pontban felsorolt a létesítményben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésre jogosult a Vállalkozás vezetővel egyeztetni, aki szükség szerint köteles a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal kiegészíteni, aláírásával ellátni, továbbá a tevékenységet próbaszerűen ellenőrizni.
    Ezen engedélyből az egyeztetést végző egy példányt a tűzvédelmi iratok között egy évig köteles megőrizni. A fentiekről a külső vállalkozót már a szerződés megkötése előtt tájékoztatni kell. Ez a szerződést megkötő vezető feladata. Elmulasztása a külső vállalkozó felelősségét nem csökkenti.
11. Engedély csak egy alkalomra, legfeljebb egy nap időtartamra adható.
    Ugyanazon a helyen történő huzamosabb idejű tűzveszélyes tevékenység végzése esetén, ha körülményekben változás nem következik be, több napra is engedélyezhető tűzveszélyes tevékenység végzése.
    Ezekben az esetekben az engedélyt kiállítónak a napi munka megkezdése előtt meg kell győződnie a körülmények, feltételek állandóságáról.
    Változás esetén új engedélyt kell kiállítani. Külső vállalkozó esetén a fentiek a külső vállalkozó feladatai.
12. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő /az engedélyező/, külső vállalkozó esetén a külső vállalkozó az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
13. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
14. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. A szabadban a tüzet és a tüzelőberendezést őrizetlenül, felügyelet nélkül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs a tüzet azonnal el kell oltani, a tüzelőberendezés működését meg kell szüntetni.
    Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának hely-színén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
15. A Vállalkozás vezető ha a felügyelete alá tartozó területen bárki által történő tűzveszélyes tevékenység kezdeményezésre kerül sor köteles írásos engedélyt elkérni, az érvényességéről, valamint az eredetéről meggyőződni. Rendellenesség észlelése esetén a tevékenység megkezdését köteles megakadályozni.
16. Ha a munkavégzés nem az engedélyben előírtaknak megfelelően történik, vagy a tevékenység folytatása alatt tűz-, vagy robbanásveszély közvetlen lehetősége keletkezik az adott /ahol a munkavégzés történik/ a munkaterület bármelyszintű vezetője köteles a tevékenység végzését leállítani, megakadályozni, ezzel egyidejűleg a tényről a munkát elrendelőt haladéktalanul értesíteni.

VII. fejezet
A tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények

Tűzvédelmi oktatás:

- A munkavállalókat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni annak érdekében, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a munkavégzés megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat, és a követendő magatartást megismerjék.
  A munkavállalók rendszeres továbbképzéséről, tűzvédelmi ismeretek bővítéséről évente (ismétlődő oktatás) tűzvédelmi oktatás formájában gondoskodni kell.
- Az a munkavállaló, aki a munkaköréhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, ill. a szükséges tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott munkakörben nem foglalkoztatható.
- A tűzvédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani.
- A **46/2016. (XI. 23.) BM rendelet**. (továbbiakban R.) előírásainak megfelelően munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.
  A R. (6a) bekezdés tartalmazza, hogy az oktatás tananyagát vagy a készítésre jogosult, vagy az általa felkészített személy oktathatja. Tehát ha a tananyagot készítő felkészít egy kijelölt személyt (igazolható módon), akkor az oktatási tananyagot továbbadhatja tűzvédelmi oktatás keretében.
  A R. (6b) bekezdése szerint a tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatására kötelezett gazdálkodó szervezet esetében a tűzveszélyes tevékenységet végző, robbanásveszélyes anyagot előállító, feldolgozó, tárolását végző személy tűzvédelmi oktatása elméleti és gyakorlati részből áll. A gyakorlati oktatásra vonatkozó kötelezettség elektronikus úton nem teljesíthető.

Az oktatás, illetve a továbbképzés terjedjen ki:

1. *a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltakra,*
2. *a munkahelyek és a munkafolyamatok veszélyességére,*
3. *a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és a használati előírásokra,*
4. *a tűzjelzés módjára,*
5. *a tűz esetén követendő magatartásra,*
6. *a riasztási, továbbképzési és oktatási feladatokra,*
7. *a tűzoltó készülékek és eszközök kezelésére és használatára, valamint*
8. *a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegéseinek következményeire.*

Az oktatás, illetve a továbbképzés megtörténtét az Oktatási Naplóban kell dokumentálni. Az oktatási napló a tűzvédelmi iratok között őrzendő, és az ellenőrzések alkalmával be kell mutatni.

Tűzvédelmi oktatás formái:

a., Alapoktatás - melyben az új belépő munkavállalót kell részesíteni munkába állítása előtt.
Felvételkor az oktatást a tűzvédelmi főelőadó köteles megtartani.

b., Ismétlődő oktatás - melyben a már foglalkoztatásban lévő munkavállalót kell évente egy alkalommal részesíteni. Az oktatás megtartása a tűzvédelmi főelőadó kötelezettsége. Az oktatás megszervezése, dokumentálása szintén a tűzvédelmi főelőadó kötelezettsége.

c., Soron kívüli oktatás - melyben azt "a munkavállalót kell részesíteni, aki akár üzemek között, akár üzemen belül munkahelyet /munkakört/ változtatott, vagy hat hónapot meghaladóan távol volt. Az oktatás megtartása a tűzvédelmi főelőadó kötelezettsége.
Soron kívüli oktatást kell tartani akkor is, ha új tűzveszélyes, robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, technológia kerül alkalmazásra. A soron kívüli oktatás megtartása a tűzvédelmi főelőadó kötelezettsége.

d., Pótoktatásban kell részesíteni az ismétlődő, illetőleg a soron kívüli oktatásról hiányzó munkavállalókat. Az oktatási eljárás megegyezik az oktatási formáknál leírtakkal.

e., Az oktatás elméleti és gyakorlati részből áll. Az elsajátításról visszakérdezéssel meg kell győződni. Az oktatás meglétét igazolni kell a felelős személynek.

A tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályai:

1. A jogszabály mellékletében meghatározott foglalkozási ágakban, illetőleg munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával (továbbiakban szakvizsga) rendelkező személy foglalkoztatható.
2. Szakvizsga kötelezettségeket a tűzvédelmi főelőadó köteles megállapítani.
3. Első alkalommal a szakvizsga megszerzésének költségei a Vállalkozás - t terhelik. Ha azonban a vizsgát tett munkavállalónak a szakvizsga bizonyítvány megszerzésétől 6 hónapon belül fegyelmi okokból megszűnik vagy egyéb okból a munkavállaló megszűnteti a Vállalkozás - l a munkaviszonyát, akkor köteles a szakvizsgáztatásának költségeit a Vállalkozás felé teljes mértékben megtéríteni.
4. Szakvizsgával rendelkező munkavállalónak 5 évenként kötelező továbbképzésen kell részt venni, melynek megszervezését illetve költségét a Vállalkozás biztosítja.
5. A kötelező továbbképzés elmulasztása esetén a szakvizsga érvényét veszti, kivéve ha a továbbképzésre kötelezett mulasztás okát – annak megszűnését követő 60 napon belül igazolja és egyidejűleg eleget tesz a továbbképzési kötelezettségének.

6. A szakvizsgával rendelkező munkavállalókról a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok érvényességéről a tűzvédelmi főelőadó köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A bizonyítványokat a munkavállalók kötelesek a tevékenységük során a munkahelyen tartani, az ellenőrző szervek kérésére felmutatni.
8. Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki a tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerint:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. I. - II. osztályú tűzveszélyes anyag kezelő

Szakvizsgával kell rendelkeznie azoknak a munkahelyi vezetőknek is, akik a fenti pontokban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

VIII. fejezet
A munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai

1. A keletkezett tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét elsősorban a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség, szükség esetén a rendőrségnek és a mentőszolgálatnak, késedelem nélkül be kell jelenteni, tűzjelzést kell adni.
2. A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség közreműködése nélkül eloltott, ill. az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is késedelem nélkül be kell jelenteni a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé.
   A kár helyszínét változatlanul kell hagyni a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselőjének megérkezéséig.
3. A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell:
   - a tűzeset, káreset pontos helyét /címét/
   - mi ég,
   - milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve?
   - emberélet van-e veszélyben?
   - a tüzet jelentő nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát,
4. A keletkezett tűz bejelentése a Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé minden munkavállaló joga és kötelezettsége a rendelkezésre álló hírközlő eszközökön keresztül. Ha a munkahelyi vezető a tűz helyszínén tartózkodik, a tűzjelzés megtétele az ő kötelezettsége. Az eloltott tűznek a Katasztrófavédelmi Kirendeltség felé történő bejelentése a tűzvédelmi főelőadó feladata.
5. Tűz esetén a tüzet észlelő személy köteles riasztani a közelben lévő személyeket, illetve az épületben tartózkodó valamennyi munkavállalót, valamint lehetőleg ezzel egyidejűleg a Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. A munkavállalók kötelesek megkezdeni a tűz oltását a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel, felszerelésekkel a helyszínen lévő munkahelyi vezető irányításával. Amennyiben a munkahelyi vezető nem tartózkodik a helyszínen a munkavállalók önállóan kötelesek megkezdeni a tűz oltását a késedelem nélkül maguk közül kijelölt a helyszínt jól ismerő felkészült munkavállaló irányításával.
6 A tűz esetén az elsődleges tennivalók, a munkavállalók riasztása, az áramtalanítás elvégzése, tűz oltásának megkezdése, a Katasztrófavédelmi Kirendeltség riasztása, stb. megtétele után késedelem nélkül értesíteni kell a Vállalkozás vezetőt.
   A károsult munkaterület intézkedésre jogosult vezetője köteles gondoskodni a helyi szakemberek helyszínre rendeléséről.

7. Tűz vagy annak közvetlen veszélye észlelésekor a gép, berendezés, épület áramtalanítását, vezetékes gáz esetén az épület gázvezeték főcsapjának elzárását el kell végezni lehetőleg a tűz oltásának megkezdése előtt. Áramtalanítás elvégzése nélkül a tűz oltásához vizet felhasználni **tilos**.
8. Létesítményen belül a tűz jelzése, a munkavállalók riasztása élőszóval történik. A "riasztás" elhangzása után az épületet, veszélyzónát el kell hagyni, a szabadban biztonságos helyen kell gyülekezni majd az irányító személy intézkedéseinek megfelelően cselekedni. Az épületből való kivonulást fegyelmezetten kell végrehajtani a kijelölt menekülési útvonalak igénybevételével.
9. A munkavállalók kötelesek a tűz oltását - ellenszolgáltatás nélkül - közvetlen részvétükkel, adatok közlésével, az eszközöknek, felszereléseknek, anyagnak rendelkezésére bocsátásával elősegíteni, valamint a Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltás vezetőjének erre irányuló felhívását maradéktalanul teljesíteni.
10. A tűzjelzési lehetőséget állandóan biztosítani kell.
    A telefonkészülékek mellett ki kell függeszteni a tűzjelzés lehetőségének telefonszámát figyelembe véve a telefonkészülékek hívási jogosultságát:
    közvetlenül történő értesítés esetén a Katasztrófavédelmi Kirendeltség hívószámát: **(112)**

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

1. A Tűzvédelmi Szabályzat módosítása a Vállalkozás vezető hatáskörébe tartozik.

2. A Szabályzatot:
   a. tűzvédelmi jogszabályok változása esetén,
   b. szervezeti felépítések változása esetén,
   c. ezen túlmenően 3 évenként
   felül kell vizsgálni.

Szükség szerinti átdolgozásáról, ill. annak kezdeményezéséről a tűzvédelmi főelőadó köteles gondoskodni.

3. A Tűzvédelmi Szabályzatot a telepvezető részére biztosítani kell.
   Felelős: a Vállalkozás vezető

A Tűzvédelmi Szabályzat 2022. szeptember 20. - n lép hatályba és visszavonásig érvényes. Tűzvédelmi Szabályzatot 20 napon belül a munkavállalókkal ismertetni kell.

Sopron, 2022.09.20.

Zsirai-BMJ
Mérnöki Szaktanácsadó Kft.
9330 Kapuvár, Iskola u. 16.
Adószám: 23890682-2-08

Készítette: *Zsirai Bálint*
Tűzvédelmi főelőadó
Törzsl. sz.: 117210/7/2016
Zsirai BMJ Mérnöki Szolgáltató Kft

Kiadta:
Vállalkozás vezető

Gál Melinda E.V.
9400 Sopron
Baross u. 24/A.

Tűzoltó vízforrások nyilvántartása
2022

Értelmező rendelkezések:

A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,
b) a felülvizsgálat időpontját,
c) a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és
d) a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

A létesítményben található tűzi vízforrások:

I.
a) Föld feletti tűzcsap.....
b) .....
c) .....

II.
a) Föld feletti tűzcsap.....
b) .....
c) .....

III.
d) Föld feletti tűzcsap.....
e) .....
f) .....

IV.
d) Föld feletti tűzcsap.....
e) .....
f) .....

Sopron, 2022. szeptember 20.

Zsirai-B.M.J.
Mérnöki Szakértő és Tanácsadó Kft.
9330 Kapuvár, Iskola u. 16.
Adószám: 23890682-2-08

Készítette: Zsirai Bálint
tűzvédelmi főelőadó